



EFFECTIS ERA AVRASYA TEST ve BELGELENDİRME AŞ

Dilovası OSB Mahallesi Fırat Caddesi No: 18

Dilovası, Kocaeli / TÜRKİYE

www.effectis.com

TEST SONUÇ BELGESİ

No: EEA – 2100 – 0073

Bu belgede tanımlanan ürünlerin yangına dayanım testi Efectis Era Avrasya Test Laboratuvarı'nda 06.08.2021 tarihinde belirtilen standart kapsamında gerçekleştirilmiştir:

DIN 4102-12:1998

Kablo destekleyici sistem – Kablo tava ve merdivenlerine sabitlenmiş güç kabloları

YANGINA DAYANIM SINIFI					
KABLO TAVASI	POZİSYON 1 K60A60020S	POZİSYON 2 K75A20012SS1	POZİSYON 3 K75A20010SS1	POZİSYON 4 K40A20020S	POZİSYON 5 K60A20015SS2
KABLO TİPİ	(N)HXCH 4x50/25	(N)HXCH 4x50/25	(N)HXCH 4x50/25	(N)HXCH 4x50/25	(N)HXCH 4x50/25
ZAMAN (DK.)	42	90	63	48	90
SINIF.	E30	E90	E60	E30	E90
KABLO TAVASI	POZİSYON 6 K60M40020	POZİSYON 7 K40M40015S	POZİSYON 8 K60A40020S	POZİSYON 9 K60A30015SS2	POZİSYON 10 K60A40015SS2
KABLO TİPİ	(N)HXCH 4x50/25	(N)HXCH 4x50/25	(N)HXCH 4x50/25	(N)HXCH 4x50/25	(N)HXCH 4x50/25
ZAMAN (DK.)	77	77	44	90	90
SINIF.	E60	E60	E30	E90	E90
KABLO TAVASI	POZİSYON 11 K75A40012SS1	POZİSYON 12 K40A30020S	POZİSYON 13 K60A30015	POZİSYON 14 K75A30012SS1	
KABLO TİPİ	(N)HXCH 4x50/25	(N)HXCH 4x50/25	(N)HXCH 4x50/25	(N)HXCH 4x50/25	
ZAMAN (DK.)	90	39	38	58	
SINIF.	E90	E30	E30	E30	

Piyasaya süren firma:

KIRAÇ METAL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

75. Yıl Organize Sanayi Bölgesi Şehitler Bulvarı No:21 Odunpazarı,
Eskişehir/TÜRKİYE

Üretici firma:

KIRAÇ METAL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

75. Yıl Organize Sanayi Bölgesi Şehitler Bulvarı No:21 Odunpazarı,
Eskişehir/TÜRKİYE

Ali BAYRAKTAR

Laboratuvar Müdürü

06.09.2021

Bu belge, test sonuçlarının bir beyanıdır ve ürünün tip onayını veya belgelendirmesini temsil etmez. Ürün özellikleri ve uygulama alanı ile ilgili tüm detayları RFTR21162 numaralı raporda tanımlanmıştır.

